



# ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0103.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rury stalowe ocynkowane ze szwem przewodowe wg EN 10255, EN 10217-1 EN 10219**

Zawierający / containing: stal S195T, stal P235 TR1, powłokę cynkową

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i przed oddaniem do użytku instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przepłukać wodą zapewniającą jej całkowitą wymianę. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:

Goodluck Metalics (oddział Goodluck India Limited)  
Village -Sikra , Taluka-Bhachau (Kutch)  
Gujarat-370 140, Indie

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Centrostal Handel Spółka z o.o.  
87-100 Toruń  
ul. Dworcowa 5



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.02.19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.02.19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 lutego 2024

The date of issue of the certificate: 19th February 2024

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB