

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 68

Nazwa i adres Producenta:

**PPHU DIAMOND Spółka z o.o. w Krakowie
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31**

Nazwa i adres jednostki certyfikującej:

NIE DOTYCZY

Opis wyrobu:

**NACZYNNIA WYRÓWNAWCZE BEZCIŚNIENIOWE,
do instalacji Centralnego Ogrzewania,**

Typ:

ART.22

Wyrób spełnia wymagania zawarte w dyrektywie:

97/23/EWG – Urządzenia ciśnieniowe - §11. (Dz.U. Nr 263 poz.2200 z 2005r - §11)

Szczególne warunki dotyczące stosowania wyrobu:

**Pojemności: 10,15,20,25,30,35,40,50,60,80 litrów
zakres temperatur roboczych: od -10°C do 99°C
gwinty przyłączy: G 1 B**

Numer dołączonego certyfikatu zgodności wyrobu:

NIE DOTYCZY

Kraków, dnia 15 maj 2020 roku

.....
(data i miejsce wystawienia)

.....
Stawka Ds. Administracyjnych
PROKURENT
DIAMOND Sp. z o.o.
Ryszard Kasprzyk

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)