

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

nr 74

Nazwa Produktu:

SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE Z ROZDZIELACZEM, OCIEPLONE DN 25 (1)
SPRZ-ROZ.1-1 – TYP : SR 1X1
SPRZ-ROZ.1-2 – TYP : SR 1X2
SPRZ-ROZ.2-2 – TYP : SR 2X2

Przeznaczenie:

**Do łączenia obiegów grzewczych, z przepływem czynnika grzewczego
Wymuszonym za pomocą pompy**

Nazwa i adres producenta:

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31
Miejsce produkcji: Kolbuszowa ul. Zbożowa 34

Ocenę zgodności dokonano na podstawie :

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ Nr B/2020/84K z 2-12-2020
**Zbadane przez Laboratorium Badawcze i Wzorujące “ZETOM” w Katowicach, które jest
akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie w zakresie zgodnym z
załącznikiem do Certyfikatu Nr AB 024**

Nazwa i adres jednostki certyfikującej, numer certyfikatu zgodności:

Zakłady Badań i Certyfikacji - Zakład Certyfikacji
“ZETOM” w Katowicach ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17 (notyfikacja nr 1436)

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr 7/21/Z
Ważny od 28.01.2021 do 27-01-2024

Informacje dodatkowe:

Temperatura pracy: max 90°C
Ciśnienie pracy: 4 bary
Stężenie glikolu: max 50%
Charakterystyka hydrauliczna: $K_v \geq 3,35 \text{ m}^3/\text{h}$
Właściwości powłoki cynkowej: min 9 μm
Szczelność w maks. warunkach pracy: spełnia

Kraków, dnia 19 lutego 2021 roku

.....
(miejsce i data wydania)



.....
Podpisano w imieniu producenta (imię, nazwisko, stanowisko)