

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE



DIAMOND®

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
31-510 Kraków ul. Rakowicka 31

(adres korespondencyjny Aleja Beliny-Prażmowskiego 24-26)
tel. +48 12 442 00 59 wewn. 17 fax. +48 12 378 35 66
e-mail. serwis@diamond.pl; www.diamond.pl

KURKI KULOWE DO INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH I C.O.

**ODMIANY: ART.3333-DN15,20,25
ART.3434 DN15,20,25**

ODMIANY PROSTE LUB KĄTOWE Z PRZYŁĄCZAMI Z GWINTAMI WEWNĘTRZNYMI I
ZŁĄCZKOWYMI PRZYSTOSOWANYMI DO KOŃCÓWEK PRZYŁĄCZNIOWYCH TYPU C
WG PN-EN 13828:2005 TABLICA 3
Z UCHWYTAMI TYPU MOTYLEK

Kurki kulowe znajdują wielostronne zastosowanie jako armatura zamykająca (odcinająca) w obrębie instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania w budynkach.

Zakres temperatur: **do 120°C**

Ciśnienie nominalne: **1 MPa**

Zasada użytkowania

Otwieranie kurka następuje poprzez obrót uchwyty w lewo, a zamykanie przez obrót w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Kurek kulowy powinien pozostać w pozycji pełnego otwarcia lub zamknięcia. Położenia częściowo otwarte powinny być przejściowe.

Montaż do instalacji.

Kurki należy przykręcać zakładając klucz na przykręcane przyłącze. Podobnie przy demontażu. Kurki można montować do instalacji w pozycji dowolnej. Należy posługiwać się typowymi narzędziami monterskimi. Załączone uszczelki gumowe można stosować **w zalecanych instalacjach odciążonych** np. przez zastosowanie konsoli, natomiast w innych przypadkach należy stosować uszczelki z materiałów twardszych.

Gwarancja:

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji.

.....
Data sprzedaży

.....
Podpis i pieczęć sprzedawcy