

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 10/GB.CWU

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA CWU:
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA, DN15, 6 bar, EN1489
CIŚNIENIOMIERZ TYP:418 10-B-63-G 1/4 B-0/6 bar, 2,5
ŁĄCZNIKI INST. EN 1254-4 DN25/DN20 (3/4)
ART. GR.BEZP.CWU

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: TYP: **GR.BEZP.CWU**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do zainstalowania na przewodach wody zimnej**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1489:2003, PN-EN 1254-4:2004

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień	Klasa A1	
Nominalne ciśnienia nastawy P_{nr}	6 bar	
Ciśnienie otwarcia $P_o = 1,1 P_{nr}$	6,6 bar	
Ciśnienie zamknięcia $P_{fmin} = 0,75 P_{nr}$	4,5 bar	
Zakres zalecanych (dopuszczalnych) temperatur pracy	od 5°C do 30°C(110°C)	
Wymiary końcówek przyłączeniowych	G 3/4	
Wpływ na jakość wody	Atest NIZP-PZH – odpowiada wymaganiom higienicznym	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać -(a):

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT
(nazwisko i stanowisko)

Dyrektor Działu Administracyjnym
PROKURENT

DIAMOND Sp. z o.o.

Sławomir Kasprzyk

Kraków, dnia 5 listopad 2017 r.

.....
(miejsce i data wydania)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 10/GB.CO

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA CO:
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN15, 3 bar, EN 1489 - TYP.711
CIŚNIENIOMIERZ TYP:418-10-B-63-G 1/4 B-0/6 bar, 2,5
ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY CO PN-M-75002 - DN15 - TYP.200/TYP.220,
ŁĄCZNIK INSTALACYJNY STAŁOWY DN20
ART. GR.BEZP.CO

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: TYP: **GR.BEZP.CO**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do zainstalowania na przewodach wody zimnej**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1489:2003; PN-M-75002:2016-10

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **INSTYTUT ENERGETYKI OTGS, Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury, Radom ul. Wilcza 8 – AKREDYTACJA AB 143**

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Nominalne ciśnienia nastawy P_{nr}	3 bar	
Ciśnienie otwarcia $P_o = 1,1 P_{nr}$	3,3 bar	
Ciśnienie zamknięcia $P_{fmin} = 0,75 P_{nr}$	2,25 bar	
Zakres zalecanych (dopuszczalnych) temperatur pracy:	od 5°C do 30°C(110°C)	
Wymiar końcówki przyłączeniowej	G1/2	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał -(a):

Kraków, dnia 19 grudzień 2018 r.

.....
(miejsce i data wydania)

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(nazwisko i stanowisko)

(podpis)
PROKURENT
DIAMOND Sp. z o.o.

.....
Sław (podpis) Kasprzyk