

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 11/B

**1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

ZAWORY ZWROTNE ANTYSKAŻENIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ NADZORU, RODZINA E, TYP A,  
DN15, DN20 i DN25, DN32, DN40, DN50, PN10,  
G ½ x G ½, G ¾ x G ¾, G 1 x G 1, G 1 ¼ x G 1 ¼, G 1 ½ x G 1 ½, G 2 x G 2  
MOSIĘŻNE, U, EN 13959  
ART.7

**2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: TYPOSZEREG: 7**

**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do instalacji wodociągowych w budynkach**

**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31

**5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -**

**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: SYSTEM 4**

**7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. Polska Norma wyrobu:

**PN-EN 13959:2005**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień	Klasa A1	
Materiały, powłoki ochronne	Zgodne	
Końcówki przyłączeniowe	G ½, G ¾, G 1, G 1 ¼, G 1 ½, G 2	
Klasa ciśnieniowa	PN 10	
Temperatury robocze	≤ 65°C + ≤ 90°C/1h	
Szczelność wewnętrzna i zewnętrzna	Szczelny, ciśnienie próby 16±1 bar, czas próby 300 s	
Wytrzymałość na skręcanie i zginanie	Spełnia	
Przepustowość minimalna	DN15:0,45; DN20:0,8; DN25:1,4; DN32:2,2; DN40:3,5; DN50:5,4 l/s	
Wpływ na jakość wody	Atest NIZP-PZH – odpowiada wymaganiom higienicznym	

**9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał -(a):

**SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT**

Dyre (nazwisko i stanowisko)  
Wydział Administracyjny

DIAMOND Sp. z o.o.

Sławomir Kasprzyk  
(podpis)

Kraków, dnia 2 stycznia 2020 r.

.....  
(miejsce i data wydania)