

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**ZAWORY ODPOWIETRZAJĄCE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PN-M-75002, DN10-DN32,
RĘCZNE, AUTOMATYCZNY, HIGROSKOPIJNE, Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI, CHROM, NIKIEL
ART.200, ART.220, ART.250, ART.500, ART.554, ART.555, ART.850**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **TYPOSZEREG: 200,220,250,500,554,555,850**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31, CHRL

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-M-75002:2016-10

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **INSTYTUT ENERGETYKI OTGS, Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury, Radom ul. Wilcza 8 – AKREDYTACJA AB 143**

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiały, powłoki ochronne	Zgodne	
Końcówki przyłączeniowe	G ½ B, G 3/8 B, G 1 B, G 1 B LH	
Działanie, klasy ciśnieniowe i temperaturowe	Samoczynne lub ręczne odpowietrzanie instalacji c.o. w zakresie ciśnień roboczych ≤ 1MPa i temperatur roboczych ≤ 110°C,	
Szczelność wewnętrzna i zewnętrzna	Szczelny, ciśnienie próby 16±1 bar, czas próby 60 s	
Wytrzymałość hydrauliczna	Spełnia, ciśnienie próby 25±1 bar, czas próby 600 s	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał -(a):

Kraków, dnia 19 grudzień 2018 r.

.....
(miejsce i data wydania)

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(nazwisko i stanowisko)

DYREKTOR BIURA INSTALACYJNO-MONTAŻOWEGO
PROKURENT
DIAMOND Sp. z o.o.
Sławomir Kasprzyk
Sławomir Kasprzyk

.....
(podpis)