

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 26

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:*
**ZESPOŁY PRZYŁĄCZENIOWE Z ZAWORAMI GRZEJNIKOWYMI PN-M-75002, DN15, KĄTOWE/PROSTE
ART.90, ART.90A, ART.91, ART.91A**
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:* **TYPOSZEREG: 90, 91**
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :* **Do instalacji centralnego ogrzewania w budynkach**
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:*
PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31 , CHRL
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -*
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:* **SYSTEM 3**
7. *Krajowa specyfikacja techniczna:*
 - 7a. *Polska Norma wyrobu:*
PN-M-75002:2016-10
 - Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:* **INSTYTUT ENERGETYKI OTGS, Laboratorium Badawcze Grzejników i Armatury, Radom ul. Wilcza 8 – AKREDYTACJA AB 143**
 - 7b. *Krajowa ocena techniczna: -*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -
8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiały, powłoki ochronne	Zgodne	
Końcówki przyłączeniowe	G ½ B, G ¾ B	
Działanie, klasy ciśnieniowe i temperaturowe	Regulacja lub odcinanie przepływu w zakresie ciśnień roboczych ≤ 1MPa i temperatur roboczych ≤ 120°C	
Szczelność wewnętrzna i zewnętrzna	Szczelne, ciśnienie próby 16±1 bar, czas próby 60 s	
Wytrzymałość hydrauliczna	Spełnia, ciśnienie próby 25±1 bar, czas próby 600 s	
Moment napędowy	≤ 2 Nm	
Przepustowość min.	≥ 4,8 l/min	
Trwałość	5000 cykli roboczych	

9. *Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.*

W imieniu producenta podpisał -(a):

Kraków, dnia 19 grudzień 2018 r.

.....
(miejsce i data wydania)

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(nazwisko i stanowisko)

.....
DIAMOND Sp. z o.o.

.....
Sławomir Kasprzyk

(podpis)