

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 27

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**ZAWORY REDUKCYJNE CIŚNIENIA WODY, DN15, DN20 , WLOT/WYLOT Z GW.WEWN. Rp ½ LUB Rp ¾
wg ISO 7-1, NASTAWNY, KORPUS Z MOSIĄDZU, DO WODY O MAKS.TEMP 80°C – EN 1567
MINI REDUKTOR**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **REDUKTOR**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Instalacje wodociągowe w budynkach

3. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31 , CHRL

4. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1567:2004

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień	Klasa A1	
Końcówki przyłączeniowe	Gwinty Rp ½ lub Rp ¾	
Materiał korpusu	Stop miedzi wg EN 12420 lub EN 1982	
Klasy ciśnieniowe i temperaturowe	Ciśnienie wlotowe ≤ 10 bar, temperatura robocza ≤ 80°C	
Nastawa fabryczna ciśnienia wylotowego	3 bar	
Zakres regulacji ciśnienia wylotowego	1 – 4 bar	
Nominalny strumień objętości	DN 15; 1,27 m ³ /h, DN20; 2,27 m ³ /h	
Wpływ na jakość wody	Atest NIZP-PZH– odpowiada wymaganiom higieniczny	

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał -(a):

Kraków, dnia 2 styczeń 2017 r.

.....
(miejsce i data wydania)

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

Dyrektor ds. Administracyjnych

(nazwisko i stanowisko)

DIAMOND Sp. z o.o.

Sławomir Kasprzyk

.....
(podpis)